

産業廃棄物管理型最終処分場 維持管理情報

(施設設置場所:秋田県由利本荘市)

2012年度

埋立処分実績(廃棄物処理法施行規則第12条の7の2第八号イ、リに基づく情報)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋め立てた産業廃棄物(汚泥) 数量[m3]	17	18	17	16	14	13	11	10	12	12	11	12
残余容量[m3]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,837

設備点検記録(廃棄物処理法施行規則第12条の7の2第八号ロ、ハ、ヘ、ト、チに基づく情報)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検日	4/6	5/9	6/6	7/11	8/9	9/12	10/10	11/7	12/5	1/10	2/13	3/13
点検項目	擁壁等の損壊のおそれ	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	遮水工の遮水効果の低下のおそれ	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	調整池の損壊のおそれ	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	浸出液処理設備の異常	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	防凍のための措置の異常	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	その他の異常	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

地下水、放流水の水質検査結果(廃棄物処理法施行規則第12条の7の2第八号ニに基づく検査)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
地下水(上流)	採取年月日	4/6	5/9	6/6	7/11	8/9	9/12	10/10	11/7	12/5	1/10	2/13	3/13
	検査結果が得られた日	4/11	5/14	6/12	7/11	8/16	9/18	10/15	11/12	12/10	1/15	2/18	3/18
	電気伝導率[μ S/cm]	574	686	688	665	653	667	688	796	774	734	713	940
	塩化物イオン[mg/l]	82.7	84.2	88.8	91.9	99.6	95.7	96.5	80.4	98.8	90.4	91.1	88.8
地下水(下流)	採取年月日	4/6	5/9	6/6	7/11	8/9	9/12	10/10	11/7	12/5	1/10	2/13	3/13
	検査結果が得られた日	4/11	5/14	6/12	7/11	8/16	9/18	10/15	11/12	12/10	1/15	2/18	3/18
	電気伝導率[μ S/cm]	225	308	292	310	408	487	653	419	250	236	290	248
	塩化物イオン[mg/l]	31.4	24.5	29.9	39.1	38.3	36	39.1	35.8	42.9	39.8	42.1	30.6
放流水	採取年月日	4/6	5/9	6/6	7/11	8/9	9/12	10/10	11/7	12/5	1/10	2/13	3/13
	検査結果が得られた日	4/11	5/14	6/12	7/11	8/16	9/18	10/15	11/12	12/10	1/15	2/18	3/18
	pH	7	6.9	7.3	7	7	6.6	7.1	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3
	BOD[mg/l]	0.9	0.6	0.9	0.6	0.6	1.2	0.3	0.8	0.4	0.8	0.6	0.8
	SS[mg/l]	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5

記事(異常があった場合の措置内容等)

--