

埋立処分実績(廃棄物処理法施行規則第12条の7の2第八号イ、リに基づく情報)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋め立てた産業廃棄物(汚泥) 数量[m3]	11											
残余容量[m3]	68,340	68,340	68,340	68,340	68,340	68,340	68,340	68,340	68,340	68,340	68,340	68,340

設備点検記録(廃棄物処理法施行規則第12条の7の2第八号ロ、ハ、ヘ、ト、チに基づく情報)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検日		4月2日											
点検項目	擁壁等の損壊のおそれ	異常なし											
	遮水工の遮水効果の低下のおそれ	異常なし											
	調整池の損壊のおそれ	異常なし											
	浸出液処理設備の異常	異常なし											
	防凍のための措置の異常	異常なし											
	その他の異常	異常なし											

地下水、放流水の水質検査結果(廃棄物処理法施行規則第12条の7の2第八号ニに基づく検査)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
地下水 (上流)	採取年月日	4月2日											
	検査結果が得られた日	4月7日											
	電気伝導率[μS/cm]	370											
	塩化物イオン[mg/l]	63											
地下水 (下流)	採取年月日	4月2日											
	検査結果が得られた日	4月7日											
	電気伝導率[μS/cm]	200											
	塩化物イオン[mg/l]	30											
放流水	採取年月日	4月2日											
	検査結果が得られた日	4月7日											
	pH	7.3											
	BOD[mg/l]	0.9											
	SS[mg/l]	<5											

記事(異常があった場合の措置内容等)